



ROMÂNIA
CURTEA DE APEL IAȘI

Iași, Str. Elena Doamna, nr. 1A, cod poștal 700398
telefon 0232-235033, 0332-403827, fax 0232-255907, 0232-217808
e-mail ca-iasi@just.ro, operator de date cu caracter personal nr. 3067

COMISIA DE EXAMINARE
A CANDIDAȚILOR PENTRU
OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE
DE MUNCITOR CALIFICAT INSTALATOR
LA JUDECĂTORIA IAȘI

BAREM DE CORECTARE
TESTE GRILĂ
pentru ocuparea funcțiilor vacante de muncitor calificat instalator Judecătoria Iași

28 decembrie 2020

Varianta II

1. Distanța minimă între conductele paralele neizolate sau între acestea și fețele finite adiacente ale elementelor de construcție va fi de : răspuns corect varianta c)
 - a) 15 cm
 - b) 20 cm
 - c) 10 cm
2. Se prevăd termometre indicatoare în următoarele situații: răspuns corect varianta a)
 - a) pe distribuitoarele de apă caldă
 - b) la punctele de racord cu apă rece de la intrarea în clădiri
 - c) pe racordurile de gaz ale consumatorilor de presiune joasă
3. Presiunea la încercare la etanșitate pentru conductele de apă rece și apă caldă va fi de: răspuns corect varianta b).
 - a) 1,5 x presiunea de regim
 - b) 1,5 x presiunea de regim, dar nu mai mică de 6 bari
 - c) 2 x presiunea de regim, dar nu mai mică de 6 bari
4. Rețelele interioare de apă rece și apă caldă de consum se realizează: răspuns corect varianta b)
 - a) numai în sistem arborescent
 - b) în sistem inelar, ramificat sau mixt
 - c) numai în sistem inelar
5. Înălțimea de montaj a pieselor de curățire pentru coloanele de canalizare este de : răspuns corect varianta c)
 - a) 0,8 – 1 m
 - b) 1 – 1,2 m
 - c) 0,4 – 0,8 m

6. Panta minimă pentru conductele de alimentare cu apă este de: răspuns corect varianta c)
- a) 2 %
 - b) 3 %
 - c) 1 %
7. Pentru racordarea pompelor la instalație se folosesc: răspuns corect varianta b)
- a) țevi din inox
 - b) tuburi flexibile din metal sau mase plastice
 - c) tuburi din fontă de scurgere
8. Conducta de ventilare auxiliara a instalației interioare de canalizare a apei uzate menajere se prevede la clădiri înalte, la care coloanele de scurgere: răspuns corect varianta c)
- a) au cel mult 30 m înălțime
 - b) au 45 m înălțime
 - c) depășesc 45 m înălțime
9. Legătura la canalizare a vasului piscoar se realizează fata de pardoseala la înălțimea de: răspuns corect varianta a)
- a) 400mm
 - b) 500mm
 - c) 600mm
10. Panta pardoselii în încăperile cu dușuri trebuie sa fie de: răspuns corect varianta a)
- a) 30-40mm/m
 - b) 40-50mm/m
 - c) 50-60mm/m

Comisia de concurs:

CAM
A

