



ROMÂNIA
TRIBUNALUL GALAȚI

Galați, str. Brăilei nr.153

Tel : 0236 460027; Fax: 0236 412130, e-mail: trgalati@just.ro

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2949

Nr. 7690/C/14.10.2024

SOLICITARE DE OFERTĂ

Tribunalul Galați, cu sediul în mun. Galați, str. Brăilei nr. 153, având codul fiscal 3126756, în calitate de autoritate contractantă, solicită oferte de preț în vederea achiziționării următoarelor produse/servicii/lucrări:

SERVICII DE OPERATOR RSVTI, cod 71356200-0 - *Servicii de asistență tehnică.*

Procedura de achiziție aplicată este *achiziție directă*, conform dispozițiilor articolului 7, alin. 5 din *Legea nr. 98/19.05.2016* privind achizițiile publice și art. 43 - 45 din *Hotărârea nr. 395/02.06.2016*.

Criteriul utilizat pentru atribuirea achiziției este „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini.

Condiții de prestare: *la sediile instanțelor din cadrul Tribunalului Galați: Judecătoria Liești și Judecătoria Tg. Bujor.*

Termen de prestare: *Conform graficului de prestare a serviciilor, în perioada octombrie – decembrie 2024.*

Prestarea serviciilor se va face după acceptarea comenzii transmise prin intermediul catalogului electronic – SEAP.

Condiții de plată: Plata se va face cu O.P. în contul de trezorerie al prestatorului, în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii, dacă această dată este ulterioară recepției serviciilor, în caz contrar termenul curgând de la data recepției.

Perioada de valabilitate a ofertei: minim 30 zile.

Oferta semnată și datată însoțită de documente justificative se va transmite pe e-mail vicentiu.atanasiu@just.ro și va conține: Propunerea financiară și Propunerea tehnică.

Data limită până la care se pot solicita clarificări: *14.10.2024, ora 10.00*

Data limită pentru depunerea ofertei: *14.10.2024, ora 11.00.*

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 0236.460.027 interior 348, e-mail vicentiu.atanasiu@just.ro, persoana de contact consilier Vicențiu Atanasiu.

Cu respect,

PREȘEDINTELE TRIBUNALULUI GALAȚI,
Judecător Giulio Costel Nedelcu

MANAGER ECONOMIC,
Ec. Florentina Mihaela Dumitrescu

Compartiment investiții, patrimoniu și achiziții publice
Vicențiu Atanasiu

Conform art.V din O.G. 17/2015, prezentul act este valabil fără ștampilă

Caiet de sarcini
SERVICII DE OPERATOR RSVTI

Obiectul contractului: Prestarea de servicii de operator responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor, denumit RSVTI, a cărui activitate este reglementată de legislația în vigoare, Legea nr. 64/21.03.2008 și Ordinul nr. 130/02.08.2011.

Instalațiile și echipamentele autorității contractante care fac obiectul supravegherii RSVTI sunt:

1. Centrală termică – Judecătoria Liești
2. Centrală termică – Judecătoria Tg. Bujor

Obligațiile operatorului RSVTI – persoană fizică:

- a) să identifice toate instalațiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale deținătorului/utilizatorului;
- b) să permită numai funcționarea echipamentelor/instalațiilor autorizate și înregistrate la ISCIR;
- b[^]1) să efectueze admiterea funcționării instalațiilor/echipamentelor și verificările tehnice în utilizare la instalațiile/echipamentele la care, conform prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile, aceste activități se realizează de către operatorul RSVTI;*
- c) să solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalațiile pentru care prescripțiile tehnice prevăd acest lucru;
- d) să ia măsurile necesare și să se asigure că instalația/echipamentul este utilizată/utilizat în condiții de siguranță, prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și întreținerii de către persoane autorizate, conform instrucțiunilor tehnice ale acestora;
- e) să se asigure că utilizarea instalației/echipamentului se face numai de către personalul de deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile și ale instrucțiunilor de exploatare ale instalațiilor/echipamentelor;
- f) să anunțe de îndată ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalațiile pe care le au în evidență și să asigure oprirea acestora din funcțiune și, dacă este posibil, izolarea acestora în vederea cercetării;
- g) să solicite în scris conducerii deținătorului/utilizatorului oprirea unor instalații sau echipamente ISCIR din cauza defecțiunilor apărute ori ca urmare a necesității efectuării unor lucrări de întreținere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparații capitale;
- h) să solicite autorizarea funcționării numai a instalațiilor/echipamentelor care îndeplinesc condițiile de introducere pe piață, conform legislației în vigoare;
- i) să verifice existența documentelor însoțitoare ale instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;
- j) să întocmească și să actualizeze evidența centralizată pentru toate instalațiile/echipamentele din domeniul ISCIR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;
- k) să instruiască și să examineze anual personalul de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât și cel instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile și ale instrucțiunilor de exploatare ale instalațiilor/echipamentelor;
- l) să asigure existența la fiecare loc de muncă a instrucțiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiții normale a instalației/echipamentului și a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi și dereglări ale instalației/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat;
- m) să solicite în scris deținătorului/utilizatorului oprirea din funcțiune a instalațiilor/echipamentelor la expirarea scadenței de funcționare acordate cu ocazia ultimei verificări tehnice în utilizare;
- n) să propună în scris conducerii deținătorului/utilizatorului planul de verificări tehnice în utilizare aferent anului următor, în vederea planificării condițiilor de pregătire a instalațiilor/echipamentelor;
- o) să urmărească eliminarea neconformităților constatate cu ocazia efectuării verificărilor tehnice în utilizare;
- p) să verifice și să vizeze registrele de evidență a funcționării instalațiilor/echipamentelor, în termenele și cu respectarea modalităților stabilite în prescripțiile tehnice aplicabile;

p¹) să confirme/să accepte lucrările de instalare, montare la instalațiile/echipamentele prevăzute în anexa nr. 10, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile;

p²) să întocmească procesul-verbal de introducere în reparare a instalațiilor/echipamentelor prevăzute în anexa nr. 10, să supravegheze și să confirme efectuarea reparației prin procesul-verbal de finalizare a lucrărilor la instalații/echipamente, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile;

p³) să confirme lucrările de verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic la instalațiile/echipamentele prevăzute în anexa nr. 10, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile;

q) să urmărească pregătirea instalațiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice în utilizare;

r) să participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalațiile/echipamentele ISCIR pe care le are în evidență, în vederea furnizării tuturor informațiilor organelor de cercetare a evenimentelor;

r¹) să fie prezent în termen de maximum 120 minute la instalațiile/echipamentele pe care le are în supraveghere în cazul producerii unor avarii, accidente sau la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR;

s) să informeze în scris ISCIR, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului deținător de instalații/echipamente, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosință asupra acestor bunuri;

t) să anunțe ISCIR în vederea scoaterii din evidență a instalațiilor/echipamentelor casate, în cel mult 15 zile de la data casării;

u) să anunțe ISCIR, în termen de 15 zile, despre oprirea din funcțiune a instalațiilor/echipamentelor care intră în conservare și să urmărească realizarea lucrărilor de conservare;

v) să anunțe în scris ISCIR, în termen de cel mult 15 zile, încetarea raporturilor contractuale cu deținătorul/utilizatorul instalației/echipamentului;

w) să respecte prevederile prescripțiilor tehnice ISCIR și celelalte dispoziții legale în domeniu.

(3) În afara obligațiilor prevăzute la alin. (2), persoana juridică autorizată ca operator RSVTI are următoarele obligații specifice:

a) transmiterea către ISCIR a datelor de identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI desemnat/desemnați pentru fiecare deținător/utilizator;

b) verificarea ca operatorii RSVTI nominalizați să respecte obligațiile prevăzute la alin. (2) și cele din prescripțiile tehnice aplicabile;

c) informarea în scris a ISCIR, în termen de 15 zile, asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza eliberării autorizației;

d) să nu permită desfășurarea activității cu operatori care nu dețin la momentul efectuării activității de supraveghere tehnică o autorizație valabilă;

e) să efectueze activitatea de supraveghere tehnică la deținătorul/utilizatorul de instalații/echipamente, conform procedurii proprii întocmite cu respectarea cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calității. Cerințe, actualizată.

Operatorul RSVTI va întocmi un Raport lunar privind activitatea desfășurată la centralele termice de la sediile Judecătoriei Liești și Judecătoriei Tg. Bujor.

Graficul de prestare a serviciilor de operator RSTVI în anul 2024

Nr crt	Luna prestării serviciului	CT Liești preț unitar lei fără TVA	CT Tg. Bujor preț unitar lei fără TVA	Valoare lunară lei fără TVA	Valoare lunară lei cu TVA
1	octombrie	X	X		
2	noiembrie	X	X		
3	decembrie	X	X		

ANEXA 9 la metodologie

EVIDENȚA CENTRALIZATĂ A INSTALAȚIILOR

Semnificația coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:

Nr. crt.	Denumirea instalației/ echipamentului	Nr. de fabricație/ An de fabricație	Nr. autorizatie/ ISCIR	Parametrii	Scadență în funcțiune/ în conservare	A

ANEXA 10 la metodologie

Instalațiile/echipamentele care sunt supravegheate de către operatorii RSVTI pentru lucrările de instalare, montare, reparare și efectuare a investigațiilor/examinărilor, potrivit prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile

Nr. crt.	Prescripția tehnică aplicabilă	Tipul instalației/ echipamentului	Parametri maximi
1.	C1-2010	Cazane de abur și cazane de apă fierbinte	$Q_{max} = 10 \text{ t/h}$ sau $D_{max} = 5 \text{ Gcal/h}$ sau $T_{max} = 250 \text{ }^{\circ}\text{C}$ sau $P_{max} = 16 \text{ bar}$
2.	C4-2010	Recipiente metalice stabile sub presiune	Fluide de gr. 2 cf. Hotărârii Guvernului nr. 584/2004, art. 12, având $V_{max} = 50.000 \text{ l}$ sau $P_{max} = 40 \text{ bar}$ sau $T_{max} = 440 \text{ }^{\circ}\text{C}$
3.	C6-2010	Conducte pentru fluide sub presiune	Fluide de gr. 2 cf. Hotărârii Guvernului nr. 584/2004, art. 12, având $P_{max} = 40 \text{ bar}$ sau $T_{max} = 440 \text{ }^{\circ}\text{C}$
4.	C9-2010	Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune	$P_{max} = 6.000 \text{ kW}$ sau $Q_{max} = 2 \text{ t/h}$
5.	C10-2010	Conducte de abur și conducte de apă fierbinte	$P_{max} = 40 \text{ bar}$ sau $T_{max} = 440 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Întocmit, Vicențiu Atanasie

