

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE

Nr **70201439821** din **12.03.2014**

Urmare cererii adresate de **TRIBUNALUL SIBIU**, înregistrată cu nr **70201439821** din data de **11.02.2014**, în calitate de **solicitant**, și a analizării documentației anexate acesteia, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.90/2008, denumit în continuare Regulament, se

APROBĂ RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ

A locului de consum **JUDECATORIA MEDIAS**

amplasat în județul **SIBIU** municipiul **MEDIAS** cod poștal **551025** strada **UNIRII nr. 10**

aparținând utilizatorului **TRIBUNALUL SIBIU** cu sediul în județul **SIBIU** municipiul **SIBIU** cod poștal **550024** strada **VICTORIEI nr. 11**, telefon **0771629294**,

Cu **Pi = 100.0kW**, și având următoarea evoluție a puterii aprobate:

	Situația în momentul emiterii avizului	Situația în primii 5 ani					Situația finală
		2014	2015	2016	2017	2018	
Puterea aprobată (kW/kVA)	20.0kW	48.0kW	48.0kW	48.0kW	48.0kW	48.0kW	48.0kW
	21.7kVA	52.17kVA	52.17kVA	52.17kVA	52.17kVA	52.17kVA	52.17kVA

Alte observații privind puterea aprobată:

Avizul tehnic de racordare (ATR) este valabil în următoarele

CONDIȚII:

1.1.Descrierea soluției de racordare

Lucrări pentru realizarea instalației de racordare:

În TDJT din PT 1 Medias, se echipează un circuit trifazic separat cu sig. MPR 100A, de unde se racordează cu cablu de secțiune 3X240+120mm², L~20m, până la stalpul existent NR.1 (SE 10).

Construire de la stalpul existent SE 10, a unei LEA 0,4KV pr, cu conductor TYIR 50/8 OL-AL+3X50mm², L~310m, pe stalpi existenți (proprietari SDEE SIBIU și SC MEDITUR SA), până la un BMPT pr, montat pe clădirea TRIBUNALULUI și echipat conform ST4/2010, sistem TN, cu intr. dif. fix, I=80A, Ind=300mA, DPST-03, contor electronic pentru energie electrică activă și reactivă, 5(120)A, cu curba de sarcină, cu interfata de comunicare RS 485, cls 0,5, în montaj direct, integrabil în sistemul de telegestiune al SDEE SIBIU.

Bransamentul trifazic aerian din LEA 0,4KV existentă și BMPT-32A existent, se vor demonta și se vor preda la CE JT, MT MEDIAS.

Se va reface porțiunea afectată de săpătură.

Punctul de racordare, cu precizarea tensiunii aferente: TDJT AL PT1 MEDIAS / 0.4 kV

Punctul de delimitare a instalațiilor, cu precizarea tensiunii aferente: BORNELE DE IESIRE ALE GRUPULUI DE MASURA MONTAT ÎN BMPT PR / 0.4 kV

Lucrări ce trebuie efectuate pentru întărirea rețelei electrice în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării utilizatorului:

2.(1) Cerințe privind structura și locul de montare ale echipamentelor de măsurare a energiei electrice:
contor trifazat electronic (activ-reactiv), 5(120)A, cu curba de sarcină, cu interfata de comunicare RS 485, cls 0,5, în montaj direct, integrabil în sistemul de telegestiune al SDEE SIBIU.

(2) Cerințe pentru protecțiile și automatizările la interfața cu rețeaua electrică:
cu interfata de comunicare RS 485

(3) Alte cerințe, nominalizate:

- de monitorizare și reglaj
- interfața cu sistemele informatice de monitorizare, comandă și achiziție de date (SCADA)
- de telecomunicații
- Integrabil în sistemul de telegestiune al SDEE SIBIU.*
- pentru principalele echipamente de măsurare, protecție, control și automatizare din instalațiile utilizatorului, care afectează siguranța funcționării rețelelor electrice de distribuție

3.(1) Cerințele Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, referitoare la continuitatea și calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiții minime pe care operatorul de distribuție le asigură utilizatorilor în punctul de delimitare.

(2) Nivelul de continuitate a alimentării asigurat de rețeaua electrică în punctul de delimitare:

- durată maximă de restabilire a alimentării în cazul unor întreruperi neplanificate prevăzută în cadrul Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice este:

a) **12/24 ORE** (urban/rural), în condiții normale de vreme.

b) **72 ORE**, în condiții meteorologice deosebite

- durată maximă de restabilire a alimentării în cazul unor întreruperi neplanificate stabilită de comun acord de utilizator și operatorul de distribuție este **72 ORE**.

4.(1) În conformitate cu prevederile Regulamentului, pentru realizarea racordării la rețeaua electrică utilizatorul încheie contractul de racordare cu operatorul de rețea și achită acestuia tariful de racordare reglementat. Utilizatorul va primi, în condițiile prevederilor Regulamentului o compensație bănească, dacă la instalația de racordare prevăzută la punctul 2 vor fi racordați și alți utilizatori.

(2) Valoarea estimativă a tarifului de racordare, inclusiv TVA, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz, este 27429.94 lei, conform fișei de soluție

Odată cu tariful de racordare utilizatorul va plăti operatorului de rețea, conform prevederilor regulamentului, o sumă echivalentă de **0.0 €** (fără TVA), la cursul oficial al zilei de plată, drept compensație bănească. Operatorul de distribuție va

transmite aceasta compensație banească utilizatorului care a suportat costul instalației de racordare realizată inițial pentru el și la care urmează să se racordeze utilizatorul.

Valoarea menționată pentru tariful de racordare se actualizează, la încheierea contractului de racordare:

a) funcție de prețurile echipamentelor și/sau ale materialelor în vigoare la data încheierii contractului de racordare, și se definitivează corelat cu costul negociat cu executantul lucrărilor de realizare a instalației de racordare, dacă tariful de racordare a fost stabilit integral sau parțial **pe bază de deviz**.

b) dacă tarifele aprobate de ANRE, pe baza cărora a fost stabilit tariful de racordare, au fost modificate prin Ordin al președintelui ANRE; actualizarea în acest caz se face în condițiile stabilite prin Ordinul de aprobare a noilor tarife.

5.(1) Operatorul de rețea execută lucrările prevăzute la punctul 1 cu personal propriu, sau atribuie contractul de achiziție publică pentru executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică.

(2) Operatorul de rețea poate contracta lucrările pentru realizarea instalației de racordare și cu un anumit proiectant sau constructor atestat în condițiile legii, ales de către utilizator. În acest caz, utilizatorul urmează să ceară în mod expres acest lucru operatorului de rețea înainte de încheierea contractului de racordare, iar tariful de racordare menționat la punctul 4, alin.(2) se va recalcula în mod corespunzător, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator și proiectantul sau constructorul pe care acesta l-a ales.

6.(1) Lucrările pentru realizarea instalațiilor din aval de punctul de delimitare se execută pe cheltuiala utilizatorului, în condițiile legii, de către o persoană fizică autorizată, sau persoană juridică atestată, pentru categoria respectivă de lucrări. Valoarea acestor lucrări nu este inclusă în tariful de racordare.

(2) Executantul instalației de utilizare, precum și utilizatorul vor respecta normele și reglementările în vigoare privind realizarea și exploatarea instalațiilor electrice.

(3) În calitate de deținător al unei rețele electrice amplasate pe proprietatea publică sau a terților (dacă punctul de delimitare este în amonte de limita de proprietate), utilizatorul are responsabilitatea:

a) de a obține de la deținătorii terenurilor dreptul de uz și de servitute asupra proprietăților acestora, pentru executarea lucrărilor necesare realizării rețelei electrice, pentru asigurarea funcționării normale a acesteia, precum și pentru realizarea reviziilor, reparațiilor și intervențiilor necesare;

b) de a asigura exploatarea și mentenanța instalațiilor proprii în conformitate cu normele în vigoare, numai cu personal calificat și autorizat conform prevederilor reglementărilor Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și ANRE, respectiv prin operatori economici atestați conform legii;

c) de a realiza o funcționare a rețelei electrice în condiții de siguranță pentru oameni și/sau animale, fiind direct răspunzător, în condițiile legii, de producerea unor incidente sau accidente și de urmările acestora."

În calitate de deținător al unei rețele electrice de interes public, utilizatorul are următoarele obligații:

a) să respecte prevederile Regulamentului și ale altor norme privind asigurarea accesului la rețea, exploatarea și mentenanța rețelei etc.;

b) să înscrie în cartea funciară imobilul respectiv ca purtător de sarcini; Rețeaua nu poate fi înstrăinată decât cu condiția preluării obligației de prestare a serviciului de distribuție de către viitorul proprietar.

c) în condițiile prevăzute la lit.b), să asigure exploatarea tehnică și comercială a rețelei electrice de distribuție conform reglementărilor în vigoare;

d) să asigure serviciul de distribuție a energiei electrice prin persoane juridice care vor obține în acest scop toate avizele, atestatele sau licențele prevăzute de lege; acestea își vor organiza și desfășura activitatea în modul pe care îl consideră cel mai adecvat pentru a se putea respecta cerințele și indicatorii de calitate din Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat de ANRE.

7.(1) Pentru încheierea contractului de racordare utilizatorul anexează cererile depuse la operatorul de rețea:

a) copia prezentului aviz tehnic de racordare;

b) copia certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului sau alte autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, dacă este cazul ;

c) autorizația de construire a obiectivului sau, în cazul construcțiilor existente, actul de proprietate, respectiv contractul de închiriere, în copie ;

d) acordurile proprietarilor terenurilor, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum și pentru exercitarea de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și de servitute asupra terenurilor afectate de instalația de racordare, numai în cazurile în care instalația de racordare este destinată în exclusivitate racordării unui singur loc de consum ;

(2) Întocmirea documentației tehnice necesare pentru obținerea de către utilizator a acordurilor și avizelor prevăzute la alin. (1), lit.d) este obligația operatorului de rețea.

(3) Obligația obținerii autorizației de construire a instalației de racordare revine operatorului de rețea; aceasta se va solicita organelor competente după încheierea contractului de racordare.

8.(1) Puterea aprobată prin aviz este avută în vedere pentru dimensionarea instalației de racordare.

(2) Puterea efectiv tranzitată prin instalația de racordare nu va depăși puterea aprobată, indiferent de regimul de funcționare a utilizatorului.

9.(1) În cazul în care utilizatorul deține echipamente sau instalații la care întreruperea alimentării cu energie electrică poate conduce la efecte economice și/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.), acesta are obligația ca, prin soluții proprii, tehnologice și/sau energetice, inclusiv prin sursă de intervenție, să asigure evitarea unor astfel de evenimente în cazurile în care se întrerupe furnizarea energiei electrice.

(2) În situația în care, din cauza specificului activităților desfășurate, întreruperea alimentării cu energie electrică îi poate provoca utilizatorului pagube materiale importante și acesta consideră că este necesară o siguranță în alimentare mai mare decât cea oferită de operatorul de rețea, prezentată la punctul 3, alin.(2), el este responsabil pentru luarea măsurilor necesare evitării acestor pagube, inclusiv pentru analiza și stabilirea oportunității de a se dota cu surse proprii de energie electrică.

(3) Schemele de racordare la rețeaua de utilizare a surselor proprii prevăzute conform alin.(1) și alin.(2) se avizează de către operatorul de rețea.

10.(1) La solicitarea operatorului de rețea, utilizatorul va încheia convenția de exploatare prin care se precizează modul de realizare a conducerii operaționale prin dispecer, condițiile de exploatare și întreținere reciprocă a instalațiilor, reglajul protecțiilor, executarea manevrelor, intervenții în caz de incidente etc.

a) În scopul asigurării unei funcționări selective a instalațiilor de protecție și automatizare din instalația proprie, utilizatorul va asigura corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale sistemului energetic.

11. Utilizatorul va lua măsurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibilă, conform normelor în vigoare, a efectelor funcționării instalațiilor și receptoarelor speciale (cu șocuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate etc.).

12. În vederea reducerii consumului de energie reactivă din sistem, utilizatorul va lua măsuri, pentru menținerea factorului de putere între limitele prevăzute prin reglementările emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Neîndeplinirea acestei condiții atrage după sine suportarea de penalități conform reglementărilor în vigoare.

13. În cazul nerespectării prevederilor prezentului aviz tehnic de racordare, utilizatorului îi revine răspunderea pentru pagubele produse din acest motiv propriei unități sau altor utilizatori ai rețelelor electrice.

14. Prezentul aviz tehnic de racordare stă la baza contractului pentru serviciul de distribuție / de furnizare a energiei electrice și constituie parte integrantă a acestuia.

15.(1) Valabilitatea avizului tehnic de racordare, cu precizarea de la punctul 4, alin.(2), este **25 ani** de la data emiterii.

(2) Avizul tehnic de racordare își încetează valabilitatea în următoarele situații:

- a) expiră perioada pentru care a fost emis;
- b) se modifică datele locului de consum sau ale utilizatorului (energetice, de identificare sau de patrimoniu) care au stat la baza emiterii lui;
- c) avizele legale solicitate prin certificatul de urbanism, respectiv autorizația de construire pentru obiectivul utilizatorului și/sau pentru instalația de racordare, emise ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, impun schimbarea soluției de racordare la rețeaua electrică;
- d) În termen de **12 LUNI** de la emitere, dacă nu a fost achitat tariful de racordare și încheiat contractul de racordare sau, după caz, contractul pentru distribuția ori furnizarea energiei electrice sau formele de angajare a executării lucrărilor din aval de punctul de delimitare, necesare pentru racordarea la rețeaua electrică. În aceste condiții nu va mai fi posibilă prelungirea valabilității avizului tehnic de racordare fiind necesară depunerea unei noi cereri de aviz tehnic de racordare cu achitarea contravalorii tarifului de emitere aviz.

16. Alte condiții

-Lucrarile se vor executa prin Serviciul Investitii SDEE SIBIU pe baza unui proiect tehnic avizat de CTE-SDEE SIBIU. Caracteristicile tehnice ale echipamentelor se vor stabili pe baza proiectului tehnic care va respecta reglementările în vigoare.

-CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU INSTALATIA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA, AVIZELE SI AUTORIZATIILE PREVAZUTE DE ACESTA SI AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE.

-ACCEPTUL NOTARIAL AL SC MEDITUR SA PENTRU FOLOSIREA IN COMUN A STALPILOR EXISTENTI PE STR. UNIRII.

Semnături autorizate,

Director
Dr. ing. Blagu Iacob

Șef Serviciu
Ing. Stoian Liliana


Întocmit
Ing. Busuioc Dumitru



Tariful pentru emiterea ATR a fost achitat cu chitanța nr. 00514 din 30.04/17 în valoare de 159.46 RON
Semnătura C

Tariful de racordare calculat/recalculat la data de în valoare de , a fost achitat cu documentul de plată nr/.....

Semnătura



Legenda

LES 1 kV pr.

LEA 0,4 kV pr.

BMPT pr.

Proiectat	ing. Dumitru Busuioac
Desenat	ing. Dumitru Busuioac
Verificat	ing. Liliana Stoian
Contr. STAS	ing. Dumitru Busuioac
Aprobat	dr. ing. Jacob Blagu

S.C. ELECTRICA S.A.

FDEE Transilvania Sud

SDEE SIBIU

Serv. SEAR

Scara

Data Martie 2014



ATR 70201439821

Alim. cu en. el. JUDECATORIA MEDIAS

Pl. nr.1

Beneficiar : TRIBUNALUL SIBIU

Adresa : Medias, str. Unirii nr.10

Plan de situatie

Inlocuieste plansa nr.

