



CAIET DE SARCINI

1. Denumirea achiziției:

Servicii de revizie și igienizare aparate de aer condiționat din dotarea instituției Curtea de Apel Alba Iulia, Cod CPV 50800000-3

2. Tipul și cantitățile echipamentelor:

Echipamentele de aer condiționat pentru care se vor asigura serviciile de revizie și igienizare au capacitatea de răcire de 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU și sunt prezentate în **Anexa 1**.

3. Locul de prestare a serviciilor- programul de prestare a serviciilor :

- sediul instituției Curtea de Apel Alba Iulia, str. I.C. Brătianu, Nr. 1, Alba Iulia, etajul al II-lea
- perioada de prestare : după ora 15 în orice zi lucrătoare din săptămână sau sâmbătă, la înțelegere cu beneficiarul

4. Obligațiile Prestatorului:

Serviciile de revizie și igienizare constau în :

a) pentru unitatea internă:

- demontare/curățare/ montare filtre de aer ; curățare traseu condens
- curățare cu lichid antibacterian ; curățarea carcasei cu soluție detergent

b) pentru unitatea externă

- verificarea presiunii agentului frigorific (tur și retur) ; eficacitatea sigurantelor de protecție
- demontare/ curățare/ montare capace ; curățarea condensatorului cu aer sub presiune

c) verificare parametri sistem, verificare agent frigorific

d) verificare legături electrice

5. Intervențiile în caz de defecțiune la aparatele de aer condiționat la care se efectuează revizia tehnică se va face numai la cererea/acceptul autorității contractante. Acestea au ca scop diagnosticarea eventualelor defecțiuni a aparatelor de aer condiționat , precum și remedierea acestora.

Intervențiile constau în :

- completare agent frigorific,
- constatarea/diagnosticarea defecțiunii;
- stabilirea pieselor de schimb/subansamblelor/materialelor necesare a fi înlocuite;
- remedierea defecțiunii echipamentului, cu înlocuirea componentelor defecte (dacă este cazul), componentele care urmează a fi înlocuite fiind asigurate de Prestator

Remedierea defectelor constatate se va face **contracost** numai după acceptarea de către autoritatea contractantă a devizului de reparații.

6. Remedierea eventualelor defecțiuni se vor efectua în cel mult 24 ore de la data constatării de către Prestator, acestea în cazul în care acesta poate asigura înlocuirea pieselor sau subansambluri defecte

Piese sau subansamble care vor înlocui pe cele defecte precum și manopera (operațiunile aferente efectuării reparațiilor), vor avea o perioadă de garanție de minim 12 luni de la data înlocuirii/montării.

7. Dacă Prestatorul nu poate asigura pe perioada prestării serviciilor de revizie piese de schimb pt. remedierea defecțiunilor constatate ,atunci în max 3 zile de la constatarea defecțiunii va asigura piesele de schimb și subansamblele originale sau compatibile, precum și materialele necesare pentru reparații și întreținere pt. tipul și modelul aparatelor de aer condiționat. Componentele folosite pentru montare vor fi funcțional identice cu cele înlocuite.

8. Prestatorul va respecta normele de securitatea muncii și va avea în vedere faptul că lucrările la unitățile exterioare se vor executa la înălțime. Prestatorul este direct responsabil de eventualele accidente aparute în timpul prestării serviciilor de revizie a aparatelor de aer condiționat.

LISTA aparatelor de aer conditionat planificate pentru revizie

Nr crt	Denumire echipament marca, model	Bucăți	Unitățile exterioare
1	Aparate aer conditionat KYATO capacitate de răcire 9000 BTU	9	Parter, etajul (I- II) lea al clădirii administrative ,unitățile exterioare sunt montate pe fațada din curtea interioară din Alba Iulia ,str. I.C.Brătianu,Nr.1
2	Aparate aer conditionat Kyato capacitate de răcire 12000 BTU	6	Parter,etajul (I- II) lea al clădirii administrative ,unitățile exterioare sunt montate pe fațada din curtea interioară din Alba Iulia ,str. I.C.Brătianu,Nr.1
3	Aparate aer conditionat Kyato capacitate de răcire 12000 BTU	1	Parterul clădirii administrative , unitățile exterioare sunt montate pe fațada din curtea interioară din Alba Iulia ,str. I.C.Brătianu,Nr.1

Întocmit : **David Daniel**

