



ROMÂNIA
TRIBUNALUL IAȘI

Str. Elena Doamna nr. 1A, IAȘI, Tel. 0232.260600, Fax. 0232.219660
Număr de înregistrare în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal – 3177

Nr. 1852 / 16.03.2016

**RĂSPUNS PRIVIND SOLICITAREA DE CLARIFICĂRI DIN
15.03.2016 LA ACHIZIȚIA "LUCRĂRI DE HIDROIZOLAȚIE ȘI
BETONARE LA CLĂDIREA JUDECĂTORIOEI HÂRLĂ, JUDEȚUL
IAȘI"**

Referitor la solicitarea de clarificare:

1. Grosimea termoizolației se solicită trei straturi de polistiren extrudat de 10 cm grosime – fiecare strat de polistiren extrudat va avea 10 cm grosime. Grosimea finală a celor trei straturi de polistiren extrudat va fi de 30 cm. (3 straturi de polistiren extrudat a câte 10 cm fiecare strat de polistiren extrudat rezultă grosimea stratului de termoizolație de polistiren extrudat de 30 cm).
2. Vă rugăm să precizați ce fel de sisteme de scurgere trebuie – sistemul de scurgere va fi de tip rigole cu descărcare în sistemul de canalizare.

Manager ec.,
Violeta URSACHI

Întocmit,
Consilier tehnic
Ing. Carmina COZMESCU

Consilier,
Eugen Chicireanu

Coordonator Compartiment Achiziții publice
Consilier ec. Genoveva BOSTAN