



ROMÂNIA
TRIBUNALUL IAȘI

Str. Elena Doamna nr. 1A, IAȘI, Tel. 0232.260600, Fax. 0232.219660
Număr de înregistrare în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal – 3177

Nr. 1240/22.02.2016

**RĂSPUNS PRIVIND SOLICITAREA DE CLARIFICĂRI DIN
22.02.2016 LA ACHIZIȚIA "LUCRĂRI DE CONFECTIONARE ȘI
MONTAJ TÂMLĂRIE – FERESTRE ȘI UȘI LA CLĂDIREA
JUDECĂTORIEI RĂDUCĂNENI, JUD. IAȘI"**

Referitor la solicitarea de clarificare:

1. Care este sensul de deschidere pentru ușa din aluminiu cu barieră termică 900*2100 mm – sensul de deschidere este la interior;
2. Precizați tipul de folie dorit, cu indicarea grosimii sau tipul de geam stratificat de securitate – geam termopan echipat cu sticlă clară antiefracție 4-16-3.3.1;
3. Protecția antiefracție se solicită pe ambele foi de sticlă din componența geamului dublu izolant sau numai pe una din ele – pe o singură față la interior 4-16-3.3.1;
4. Precizați tipul de panel ce echipează ușa din aluminiu – panel PVC termoizolator stejar auriu cu grosime de 24 mm;
5. Fereastra 1200*1200 mm nu se regăsește pe amplasament – fereastra se află situată la parter lângă grupurile sanitare, pe fațada din spatele clădirii. Dimensiunea de 1200*1200 este dată conform proiect. Fereastra va fi confecționată în două canate cu un ochi fix și unul mobil prevăzut cu dublă deschidere.

Manager ec.,
Violeta URSACHI

Întocmit,
Consilier tehnic
Ing. Carmina COZMESCU

Consilier,
Eugen Chicireanu

Coordonator Compartiment Achiziții publice
Consilier ec. Genoveva BOSTAN

